

# Har I styr på brandslukning på apoteket?

Selv om der ikke er entydige lovkrav til brandslukkere på apoteker, er der klare forventninger og anbefalinger, som myndigheder lægger vægt på. I dette nyhedsbrev får du overblik over, hvad der gælder, og hvordan du sikrer, at dit apotek kan slukke en brand.

## Er der lovkrav om brandslukkere på et apotek? - det kan ikke besvares med et ja eller nej!

I henhold til Bygningsreglementet eller Dansk Kvalitetsmodel (DKKM) er der ikke specifikke krav til brandslukkere på et apotek.

Generelt kan det dog være en del af ordensreglerne og driftsjournalen for bygninger, hvor det er relevant at have håndildslukningsudstyr som brandslukkere og brandtæpper korrekt placeret. For mere præcise krav kan det være nødvendigt at konsultere lokale brandmyndigheder eller specifikke regler for den bygning, apoteket befinder sig i.

## Bygningsreglementet og brandsyn

Ifølge **Bygningsreglementet** (BR18) og relevante bestemmelser i **Beredskabsloven**, skal bygninger - herunder butikker - være udstyret med passende brandslukningsudstyr afhængig af:

- Størrelse af butikken
- Risiko for brand (fx kemikalier, elinstallationer)
- Personantal (kunder og personale)
- Tilgængelighed af flugtveje

Et apotek vil ofte falde ind under kategorien butik eller offentlig tilgængelig virksomhed, og vil derfor være omfattet af krav til slukningsudstyr.

- Også selvom det ikke nødvendigvis er et krav for alle små erhvervslejemål.

Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI) anbefaler, at der som minimum er én 6 kg pulver-slukker (eller tilsvarende slukningsevne) pr. 200 m<sup>2</sup> i en butik.

Desuden kan nogle forsikringselskaber kræve, at der er installeret en eller flere håndildslukkere som en del af forsikringsbetingelserne.

## Anbefaling for apoteker

For et typisk dansk apotek anbefaler CRECEA som minimum:

- Én 6 kg pulver-slukker ved hovedudgang eller centralt i butikken
- Supplerende slukningsudstyr i områder med øget brandrisiko (fx lige uden for teknikrum, i laboratorier, i baglokaler)
- Eventuelt brandtæpper i nærheden af områder med elektronik eller laboratorieudstyr
- Tydelig skiltning og løbende eftersyn af slukkere (mindst én gang årligt)



## CRECEAs generelle anbefalinger til virksomhedskunder:

- **Instruktion af medarbejdere i brug af brandslukningsudstyr** - Alle relevante medarbejdere skal være instrueret i korrekt brug af brandslukningsudstyr og kende placeringen af det.
- **Tilgængeligt og korrekt udstyr** - Virksomheden skal sikre, at brandslukningsudstyr er korrekt dimensioneret, placeret og tilgængeligt i forhold til risici og arbejdsområder.
- **Systematisk drift, kontrol og vedligehold** - Der skal være faste rutiner for kontrol og vedligehold af brandslukningsudstyr, herunder dokumentation for service og eftersyn. Eftersyn af brandslukningsudstyr skal ske af en person/firma som er uddannet til det - fx Falck eller lignende.
- **Årligt eftersyn af passiv brandsikring** - Bygningens passive brandsikring (branddøre, brandadskillende vægge, mv.) skal gennemgås mindst én gang årligt.
- **Handlepligt ved konstaterede fejl eller mangler** - Hvis der opdages fejl, mangler eller manglende overholdelse af brandsikkerhedskrav, skal der straks iværksættes korrigerende handlinger og følges op med dokumentation.
- **Gennemgang af forsikringspolicer**
  - Identificér og efterlev eventuelle særlige brandsikringskrav i forsikringsaftalerne.
- **Dokumentation og ansvar**
  - Alle brandsikkerhedsforanstaltninger og instruktioner skal dokumenteres, og der skal være tydeligt placeret ansvar for opfølgning.